

「ALLwatch」は弊社が提供するモニターサービスの総称です。

新たなセンタ機能について

弊社の M2M センタではお客様から改善や追加の御要望を受けた機能のうち、改変可能な機能を毎月少しずつ改善したり、追加したりしています。このうち最近追加された機能のいくつかをご紹介します。

(1) 通報先の複数端末へのコピー

①通報先設定画面を開き、[設定コピー]をクリックします。

通報先設定(漏電・温度・デマンド)＜通常設定モード＞

設定コピー エメールアドレス

＜通常設定モード＞

警報発生時に指定先メールアドレスに対して1度の通知でよい場合はこの画面より設定ください。
 通報メールの再送機能および確認機能をご利用の場合は、下記リンクをクリックして通報先を設定ください。
[メール受信確認設定モードへ切り替え](#)

※従量課金対象の警報種別を黄色文字で表示していますが、ご契約内容により対象が異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

コピー先端末検索

※コピー先端末の選択数が多い場合は完了までに時間がかかる場合がありますので、「設定」ボタン押下後はしばらくお待ちください。
 ※コピー可能機種はSW150LFとSW150LF8です。
 ※選択不可の項目はコピー元と機種が異なるためコピーができません。
 ※最大20件の端末を同時コピーが可能です。それ以上の件数をコピーする場合はお手数ですが分割して操作ください。同時コピー数が多い場合、処理に時間がかかりますので上限を20件に設定しております。

②

[検索]をクリックすると端末一覧が表示されます。

コピー先端末検索

コピー先端末(最大20件まで選択可能)

SW150LF(20000) SW150LF

※「OK」をクリックすると選択された項目が一旦OFFになりますのでご注意ください。表示中のリスト単位で設定コピーを操作ください。

※コピー先端末の選択数が多い場合は完了までに時間がかかる場合がありますので、「設定」ボタン押下後はしばらくお待ちください。
 ※コピー可能機種はSW150LFとSW150LF8です。
 ※選択不可の項目はコピー元と機種が異なるためコピーができません。
 ※最大20件の端末を同時コピーが可能です。それ以上の件数をコピーする場合はお手数ですが分割して操作ください。同時コピー数が多い場合、処理に時間がかかりますので上限を20件に設定しております。

(2) 通信不能メールアドレスの表示

③ 通報先をコピーする端末を選定して[設定]をクリックします。20台まで一度にコピーできます。

(2) 通信不能メールアドレスの表示



通報メールが、送信エラーとなったアドレスを「通報先設定」画面にポップアップ表示します。送信エラーとなる原因は色々ありますが、

①メールアドレスの誤入力、

②メール着信拒否設定

をされていることが考えられます。内容をご確認いただき、修正・変更をお願いいたします。

(3) 通報メールの表題変更

これまでは汎用入力(接点入力)の場合、接点入力があった時の通報の表題は全て「警報発生」という表示になりました。この表題を自由に設定できるようにしました。

(4) 漏電警告の設定

任意に指定された漏電の基準値を超えた回数を記録して指定のメールアドレスに毎週あるいは毎月 1 回通知する機能です。不良発生の予知にご利用いただけると思います。

(5) 設定の一覧表示

各端末の設定内容が一画面で確認できます。



「端末設定」のメニューの{機能}内の[設定内容一括表示]をクリックすると設定の一覧が表示されます。
設定データの確認にご利用ください。

[illegible]

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。