

ALLwatch Tips

2018 年 3 月号
オムロンソーシャルソリューションズ株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

警報時 DO 出力設定と DO 出力の動作

本号では、デマンド監視装置「SW150PF/PFK」で、「警報時 DO 出力」機能をご利用いただく際の、警報レベルに対する DO 動作を解説いたします。

弊社のデマンド監視装置「SW150PF/PFK」は、デマンド警報レベルに応じて DO 出力を行う機能があります。
デマンド警報レベルは「H<HH<HHH」の順で上位警報となり、上位警報の発生時には、下位警報の DO 端子も出力状態となっており、DO 出力を使用して外部機器を制御される場合はご注意ください。

以下の画面例のようにデマンド警報レベル「H/HH/HHH」に応じて、D00～D02 に出力設定を行うと、DO 出力の動作は、以下のようになります。

【設定画面例】

警報時 DO 出力設定

機能別マニュアル

DO	出力条件	設定
D00 名称設定 H 警報	以下の何れかの状態で「ON」にする PI06 電力デマンド H	設定
D01 名称設定 HH 警報	以下の何れかの状態で「ON」にする PI06 電力デマンド HH	設定
D02 名称設定 HHH 警報	以下の何れかの状態で「ON」にする PI06 電力デマンド HHH	設定

<H 警報発生時>	<HH 警報発生時>	<HHH 警報発生時>
【接点出力状態】 D00 : ON 状態 D01 : OFF 状態 D02 : OFF 状態	【接点出力状態】 D00 : ON 状態 D01 : ON 状態 D02 : OFF 状態	【接点出力状態】 D00 : ON 状態 D01 : ON 状態 D02 : ON 状態
【LED 点灯状態】 	【LED 点灯状態】 	【LED 点灯状態】
【参考：警報メール送信状態】 H 警報発生時	【参考：警報メール送信状態】 H 警報→HH 警報発生時 HH 警報発生時	【参考：警報メール送信状態】 H 警報→HHH 警報発生時 HH 警報→HHH 警報発生時 HHH 警報発生時

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。



0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30～17:30 (12:15～13:00 を除く))