



遠隔監視通報装置 FMT200

特長

- ✓ 端末電源ONでセンタと自動接続、通信設定不要
- ✓ 設定変更はパソコンやスマホで、お客様にて設定可能
- ✓ 通報履歴をクラウドで一元化、いつでも簡単に閲覧

簡単設置・
簡単設定を
実現!!

異常時の通報等メール通報用

■主な機能

〈通報手段〉
メール
(4G LTE通信)

〈電源電圧〉
100V

〈イベント入力〉
8点

〈出力点数〉
4点



FMT200
W235×H265×D59

項目	仕様
デジタル入力 点数	8点 無電圧接点
遠隔制御出力 点数	4点
電源電圧	AC100V±10% 10VA以内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露なきこと
使用湿度範囲	25～85%RH
保存温度範囲	本体:-20℃～70℃ 電池:-20℃～35℃
保存湿度範囲	25～85%RH
通信方式	NTTドコモLTE網
外形寸法	W235xH265xD59 (mm)
重量	約950g
取り付け	マグネットまたはネジ取り付け

ALLwatch® クラウドサービス概要



WEBブラウザからオムロンALLwatchセンタにアクセス
PCやスマートフォンで状態監視や異常通知が確認可能

クラウド機能

【主な機能】

- ・メール通報処理、通報履歴表示 (CSVダウンロード可)
- ・設備監視一括モニタ
- ・設定機能 (スマホやパソコンで設定)

設備監視一括モニタ

*故障設備を一括して表示

設備監視一括モニタ マニュアル 2019-09-25 19:14:11 現在設定更新

端末名を表示

OSKテストサイト 全ての端末

cc015c	d844e6	k00301	k00022	a10008	a31610	a00185	a09993	a05994	a33556	a03387	a09993
8f0048	330185	a40384	d04415	d6c129	a44007	a40088	a00003	d00010	d31166	d02266	d11f0

メール画面

件名: [警報発生] 3 マンホールポンプB ポンプ1故障 発生

マンホールポンプB
(a00109)

ポンプ1故障 発生

(*)はagrを表示

ポンプ1故障 発生
ポンプ2故障 復旧
高水位 復旧
低水位 復旧

再送信設定も可能!

イベント設定

イベント入力設定

イベント入力8点

イベント名	設定モード	OSK通知	OSK通知	OSK通知
000 検入入力1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
001 検入入力2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
002 検入入力3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
003 検入入力4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
004 検入入力5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
005 検入入力6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

メール通報先設定

通報先設定

メール送信先は複数名可

名前	メール	SMS	IP
001 検入入力1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002 検入入力2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003 検入入力3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004 検入入力4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005 検入入力5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006 検入入力6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

現場設置



<ご注文・お問い合わせ先>

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

事業開発統轄本部 コミュニティソリューション事業本部 モニタリング事業統括部

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

TEL : 03-6718-3717 FAX : 03-6718-3708

お問い合わせ : <https://oss-omron.smktg.jp/public/application/add/57>

URL : <http://www.allwatch.jp>

お問い合わせはこちら!



URLはこちら!



※記載しているサービス仕様に関しては、今後お断り無く変更することがございます。あらかじめご了承ください。